



**IGASAMEX**

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Abr-2015 al 30-Abr-2015	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 20-Apr-2015	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-208-000-S1-18
		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: Detector de gas			Fecha Calibración: 18 de marzo 2015	No. Serie: 496646			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	Interconexion Donde	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Interconexion Donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Interconexion Donde	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	Interconexion Donde	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	EMR Nutricarsa	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	EMR Nutricarsa	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
7	EMR donde	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	Valvula secc.01	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
9	Valvula secc.03	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
10	Valvula secc.06	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
11	EMR donde	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
12	EMR donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
13	EMR Bachoco	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
14	EMR Bachoco	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
15	Venteo frente interconexion	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-Apr-2015  
**Fecha de aprobación:** 24-Apr-2015  
**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez