



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | Periodo: 01-Nov-2013 al 31-Oct-2014 | REV. 0 |
| Fecha: 01-Nov-2014 | Precio Gas: 0.00 | Ficha: RO-DF-02-208-000-A1-1 |
| | | RO-DF-02 |

| Equipo Utilizado: explocimetro | | | Fecha Calibración: 24/10/14 | No. Serie: 496660 | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuga | Ubicación | Criterio de Accesorio | Concentración (ppm) | Grado | Acción | Perdidas | |
| | | | | | | m3 / año | pesos / año |
| 1 | interconexion | Valvulas | 0 | Grado 3 | Reparacion < 15 meses | 0.00 | 0.00 |
| 2 | cliente donde | Uniones Bridas o Roscadas | 0 | Grado 3 | Reparacion < 15 meses | 0.00 | 0.00 |
| 3 | cliente bachoco uman | Valvulas de Alivio | 0 | Grado 3 | Reparacion < 15 meses | 0.00 | 0.00 |
| 4 | cliente nutricarsa | Valvulas | 0 | Grado 3 | Reparacion < 15 meses | 0.00 | 0.00 |
| Perdidas Totales: | | | | | | 0.00 | 0.00 |



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 01-Nov-2014
Fecha de aprobación: 11-Nov-2014
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez