



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Nov-2015 al 31-Oct-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 23-Aug-2016	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-208-000-A1-25
		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: Bacharach			Fecha Calibración: 27/junio/2016		No. Serie: KS1018		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexion Donde	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Interconexion Donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Interconexion Donde	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	EMR Donde	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	EMR Donde	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	EMR Donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
7	EMR Bachoco	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	EMR Bachoco	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
9	EMR Bachoco	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
10	EMR Nutricarsa	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
11	EMR Nutricarsa	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
12	EMR Nutricarsa	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Aug-2016  
**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2016  
**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez