



**REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Nov-2015 al 31-Ene-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Ficha:</b> RO-VS-01-208-000-M3-25	<b>RO-VS-01</b>

Estación: [ 208-001 ] Interconexión						Cliente: INTERCONEXIÓN	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
vb 400	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 401	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 402	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 403	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 404	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 405	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 406	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 407	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 408	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 409	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 410	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 411	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 412	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente

Estación: [ 208-002 ] GALLETERA DONDE						Cliente: GALLETERA DONDE S.A. D	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
prv-421	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 413	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 414	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 415	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 416	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 417	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 418	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 419	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 420	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Feb-2016

**Fecha de aprobación:** 29-Feb-2016

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Nov-2015 al 31-Ene-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Ficha:</b> RO-VS-01-208-000-M3-25	<b>RO-VS-01</b>

**Estación: [ 208-003 ] BACHOCO UMAN** **Cliente: BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
prv-425	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
prv-426	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 423	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 424	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente

**Estación: [ 208-004 ] NUTRICARSA** **Cliente: NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
prv 430	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 427	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 428	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 429	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
vb 431	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Feb-2016  
**Fecha de aprobación:** 29-Feb-2016  
**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez