



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	Periodo: 01-May-2014 al 31-Jul-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-208-000-M3-3	RO-VS-01

Estación: [208-001] Interconexión						Cliente: INTERCONEXIÓN		
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
vb 400	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 401	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 402	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 403	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 404	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 405	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 406	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 407	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 408	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 409	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 410	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 411	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 412	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	

Estación: [208-002] GALLETERA DONDE						Cliente: GALLETERA DONDE S.A. D		
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
prv-421	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 413	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 414	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 415	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 416	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 417	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 418	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 419	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	
vb 420	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2014

Fecha de aprobación: 11-Nov-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	Periodo: 01-May-2014 al 31-Jul-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-208-000-M3-3	RO-VS-01

Estación: [208-003] BACHOCO UMAN	Cliente: BACHOCO UMAN S.A. DE C.V
-------------------------------------------	------------------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
prv-425	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
prv-426	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 423	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 424	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto

Estación: [208-004] NUTRICARSA	Cliente: NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
-----------------------------------------	---------------------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
prv 430	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 427	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 428	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 429	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto
vb 431	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2014

Fecha de aprobación: 11-Nov-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez