



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-Jul-2015	06-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 103.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Este sistema no esta odorizado.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,951

Fecha de registro: 28-Oct-2015

Fecha de aprobación: 16-Dec-2015

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-Jul-2015	06-Oct-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,951

Fecha de registro: 28-Oct-2015
 Fecha de aprobación: 16-Dec-2015
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
 Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales