



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V</u>	PERIODO:	<u>07-Jan-2015 06-Jan-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

<p>Usuario: <u>INTERCONEXION BACHOCO EL CHAPO</u></p> <p>Modelo: <u>VALVULA DE SEGURIDAD</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>330</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>330</u> psig</p> <p>Observaciones: <u>NINGUNA</u></p>	<p>Usuario: <u>USUARIO BACHOCO EL CHAPO</u></p> <p>Modelo: <u>VALVULA DE SEGURIDAD</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>53</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>53</u> psig</p> <p>Observaciones: <u>NINGUNA</u></p>
---	---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07-Jan-2015

Fecha de aprobación: 09-Dec-2015

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales