



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Jul-2015	10-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario Tequila Patro

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 6.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 80.53


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0882

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

se realiza un poco mas de ajuste a la válvula de mercaptano para minimizar inyección del mismo.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,934

Fecha de registro: 26-Oct-2015

Fecha de aprobación: 20-Nov-2015

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Jul-2015	10-Oct-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,934

Fecha de registro: 26-Oct-2015
Fecha de aprobación: 20-Nov-2015
Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez