



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Jul-2015 10-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 20/08/2015 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 36893

**PERFIL DE POTENCIAL**

**Numero:** 1  
**Ubicación:** Entrada de ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.52  
 VCA-CSE (volts): 0.50  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 2  
**Ubicación:** Entrada de tren de Regulacion  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.40  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 3  
**Ubicación:** A la salida de Tren de Regulacion  
 VCC-CSE (volts): -1.50  
 VCA-CSE (volts): 0.60  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 4  
**Ubicación:** En poste 0+976 km  
 VCC-CSE (volts): -1.58  
 VCA-CSE (volts): 1.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 5  
**Ubicación:** En poste 1+408 km  
 VCC-CSE (volts): -1.57  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 6  
**Ubicación:** En poste 1+512 km  
 VCC-CSE (volts): -1.60  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Numero:** 7  
**Ubicación:** En Entrada de ERM Tequila Patron  
 VCC-CSE (volts): -1.58  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 26-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Ramon Alcaraz Herrera  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Jul-2015 10-Oct-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MI CARTA	CORRECTOS	
TEQUILA PATRON	JUNTAS MI CARTA	CORRECTOS	

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	23-Nov-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	26-Nov-2015
			<b>Elaborado por:</b>	Luis Ramon Alcaraz Herrera
			<b>Aprobado por:</b>	Mateo Guapo Cerca