



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Oct-2014 10-Apr-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 18/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33126

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: **ENTRADA DE INTERCONEXION**
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: **ENTRADA DE TREN DE REGULACION**
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: **SALIDA DE TREN DE REGULACION**
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: **EN POSTE 0+976 KM**
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: **EN POSTE 1+408**
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: **EN POSTE 1+512 KM**
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: **EN ENTRADA DE CASETA DE CLIENTE TEQUILA**
 VCC-CSE (volts): -1.62
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Jul-2015
 Fecha de aprobación: 04-Aug-2015
 Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2014 10-Apr-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MICARTA	CORRECTOS	AÍSLAN CORRECTAMENTE
CASETA DE CLIENTE TEQUILA PATRON	JUNTAS MICARTA	CORRECTOS	AISLAN CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	22-Jul-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	04-Aug-2015
			Elaborado por:	Luis Ramon Alcaraz Herrera
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca