



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural Comprimido Queretaro	PERIODO:	17-Dec-2015 16-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-1-DHL	Cliente:	DHL
Punto de ajuste:	3 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG2:	PCV-2-DHL	Cliente:	DHL
Punto de ajuste:	3 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Feb-2016

Fecha de aprobación: 04-Feb-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez