




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Natural Comprimido Queretaro PERIODO: 17-Jun-2015 16-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: Fluke
 Fecha de calibración: 10/12/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 20/04/2015

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: DHL
 VCC-CSE (volts): -0.43
 VCA-CSE (volts): 38.40
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: DHL
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 12.90
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: DHL
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 3.50
 Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
DHL	ok	ok	Todo bien
DHL	ok	ok	Potencial erroneo debido a una junta no aislante
DHL	ok	ok	Todo bien

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Dec-2015
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez