



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Jan-2016 22-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 07-Mar-2016

Fecha de aprobación: _____ 10-Mar-2016

Elaborado por: _____ Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: _____ Mateo Guapo Cerca