



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Jan-2016 22-Apr-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-03-30
 Proximo llenado 2017-03-30
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: Productos Farmaceuticos CHINOIN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2016-03-30
 Proximo llenado 2017-03-30
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11-May-2016
Fecha de aprobación: 11-May-2016
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca