



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Apr-2015	22-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Usuario Productos Farmaceuticc

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.47

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

La odorización viene del transportista, no se ha cargado el tanque de mercaptano

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,460

**Fecha de registro:** 11-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 18-Apr-2016

**Elaborado por:** Manuel Dario Martinez Zepeda

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Apr-2015	22-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,460

Fecha de registro: 11-Apr-2016

Fecha de aprobación: 18-Apr-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca