



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Jul-2015	22-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

No se ha cargado el tanque de mercaptano, el gas viene odorizado del proveedor.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,593

Fecha de registro: 07-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca