



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Apr-2015 22-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015  
 Fecha de aprobación: 07-Sep-2015  
 Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Apr-2015 22-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-05 Productos Farmaceuticos CHINOIN

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG6:** PCV-06 Productos Farmaceuticos CHINOIN

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 07-Sep-2015

**Elaborado por:** Manuel Dario Martinez Zepeda

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca