



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Jan-2016 22-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	100 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG2:		Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG3:		Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG4:		Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	85 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Mar-2016

Fecha de aprobación: 14-Mar-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca