



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Jul-2015	22-Oct-2015	<b>REV. 0</b>	
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>			<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	null	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	100 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG2:</b>	null	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	null	Cliente:	<b>Productos Farmaceuticos CHINOIN</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	null	Cliente:	<b>Productos Farmaceuticos CHINOIN</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11-May-2016

**Fecha de aprobación:** 11-May-2016

**Elaborado por:** Manuel Dario Martinez Zepeda

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca