



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Oct-2015 22-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	100 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG2:	PCV-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG3:		Cliente:	Productos Farmaceuticos CHINOIN
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG4:		Cliente:	Productos Farmaceuticos CHINOIN
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	11-May-2016
Fecha de aprobación:	11-May-2016
Elaborado por:	Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca