



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Apr-2015 22-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: chinoin Modelo: mercer 2 Punto de ajuste en placa: 55 psig Punto de ajuste encontrado: 55 psig Observaciones:		Usuario: INTERCONEXION Modelo: MERCER 3 Punto de ajuste en placa: 110 psig Punto de ajuste encontrado: 109 psig Observaciones: OK	
--	---	---	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Apr-2015

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca