



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

ESTUDIO DE CLASE DE LOCALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA: <u>Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.</u>	PERIODO: <u>23-Apr-2015</u> <u>22-Apr-2016</u>	REV. <u>0</u>
LLENADO POR: <u>Manuel Dario Martinez Zepeda</u>	FRECUENCIA: <u>ANUAL</u>	RO-015-00

Distribución de la Población:

No. de Tramo: 1 Plano de Referencia: Abuilt General Ch Kilometraje Inicial: 0+000 Kilometraje Final: 4+156

Zona de Ubicacion de Tuberia: Rural Habitacional Industrial

Numero de Construcciones: 3 Tipo de Construcción: rural Distancia del Ducto: 20

Descripción de las Construcciones:

casa habitacion / establos / gasoducto paralelo a derecho de via carretera estatal No20

Tipo de Infraestructura adyacente:

Nivel de Transito: local


No de Barreras Naturales: ninguna

Tipo y Ubicación de Barreras Naturales: no aplica

Clase de Localización Actual: 3

Clase de la Localización resultado de la inspección: 3

Croquis del Plano de Referencia con la revisión de la clase de localización:



Notas:

- Si la Clase de Localización excede la Clase de Diseño (véase el Anexo iii.1 del Manual de Operación), informe inmediatamente a la Gerencia de Operación.
- Anexe fotografías, planos, esquemas, o cualquier otro tipo de información que respalde el presente estudio
- De acuerdo a la NOM-007-SECRE-2010, el área de estudio es de 1600 m de largo x 200 m de ancho a ambos lados.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11-May-2016

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca