



**REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 23-Apr-2015 al 22-May-2015	REV. 0 RO-CO-01
<b>Estación:</b> [339-000] - Interconexion Pabellon	<b>Ficha:</b> RO-CO-01-339-000-M1-1	
<b>Cliente:</b> INTERCONEXIÓN	<b>Año:</b> 2015 <b>Mes:</b> Septiembre	

**Semana: 15-21**

**Presión a la Entrada de ERM (PSIG)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	01-May-2015	21.20	20.68	1.03	
Mínimo	08-May-2015	20.24	20.68	0.98	
Promedio	22-May-2015	20.68	20.68	1.00	

**Temperatura a la Entrada de ERM (°C)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	28-Apr-2015	37.36	20.00	1.87	
Mínimo	03-May-2015	20.26	20.00	1.01	
Promedio	22-May-2015	25.84	20.00	1.29	

**Flujo de la ERM (m3/hr)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	21-May-2015	792.23	1,000.00	0.79	
Mínimo	02-May-2015	0.00	1,000.00	0.00	
Promedio	22-May-2015	241.73	1,000.00	0.24	

**Balance Volumétrico (m3/semana)**

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
25,554.00	25,808	-1.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 07-Sep-2015  
**Elaborado por:** Manuel Dario Martinez Zepeda  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca