



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2013 27-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": RASSINI FRENOS, ULTIMO CL

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.40

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 29.57

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.05

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,287

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: _____
 Aprobado por: Neftalí López