



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Rassini.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 9.84

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

El deposito se encuentra vacío.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,292

Fecha de registro: 11-Apr-2014

Fecha de aprobación: 21-Apr-2014

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013	25-May-2013	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,292

Fecha de registro: 11-Apr-2014
Fecha de aprobación: 21-Apr-2014
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López