



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015 25-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Dentro de la interconexión

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 198.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.2376

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Ninguno

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,551

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 13-Mar-2016

**Elaborado por:** Pablo Barba Perez

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015 25-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,551

Fecha de registro: 10-Mar-2016  
Fecha de aprobación: 13-Mar-2016  
Elaborado por: Pablo Barba Perez  
Aprobado por: Neftalí López