



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2014 25-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 173.92

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

El deposito de mercaptano se encuentra vacío.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,877

**Fecha de registro:** 08-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2014	25-May-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,877

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López