



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV-007 GLOBAL DENIM  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-002 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-008 GLOBAL DENIM  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-003 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-005 ILG  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-004 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-006 ILG  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-009 OXIQUIMICA  
 Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-001 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

**TAG:** PRV-010 OXIQUIMICA  
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10/10/2012 02:18:24p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/03/2013 02:58:55p.m.  
**Elaborado por:** Neftalí López  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PRV-011 RASSINI  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PRV-012 RASSINI  
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10/10/2012 02:18:24p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/03/2013 02:58:55p.m.  
**Elaborado por:** Neftalí López  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales