



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-007 GLOBAL DENIM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-002 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-008 GLOBAL DENIM
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-003 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-005 ILG
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-004 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-006 ILG
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-009 OXIQUIMICA
 Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-001 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-010 OXIQUIMICA
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/01/2013 12:20:46p.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 04:25:01p.m.
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV-011 RASSINI
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

TAG: PRV-012 RASSINI
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: TODO BIEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/01/2013 12:20:46p.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 04:25:01p.m.
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Hernán Arias Morales