



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Nov-2013 25-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG2: EZR INTERCONEX
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: El regulador sale de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

TAG3: EZR INTECONEXI
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: SI
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: El regulador sale de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

TAG4: EZR INTERCONEX
 Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: El regulador sale de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

TAG5: EZR INTERCONEX
 Punto de ajuste: 240 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: El regulador sale de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Apr-2014
 Fecha de aprobación: 15-Apr-2014
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG10: 627 **RASSINI**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: Los reguladores salen de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

TAG11: 627 **RASSINI**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: Los reguladores salen de operación debido a que se actualizo la estación de gas el día 25 de Diciembre del 2013.

TAG12: EZR **INTERCONEX**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: Nuevos reguladores EZR 2

TAG13: EZR **INTERCONEX**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: SI.

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Nuevos reguladores EZR 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Apr-2014

Fecha de aprobación: 15-Apr-2014

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG14:	EZR	INTERCONEX
Punto de ajuste:	365 psig	Placa de datos: SI
Problemas de control:	NO.	Sello del piloto y regulador: SI.
Estado fisico:	CORRECTO.	
Observaciones:	Nuevos reguladores EZR 2	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	11-Apr-2014
Fecha de aprobación:	15-Apr-2014
Elaborado por:	Edgar Fernández
Aprobado por:	Neftalí López