



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2015 25-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	365 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG2:	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG3:	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	365 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG4:	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG5:	Cliente:	GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG6:	Cliente:	GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2015 25-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	Cliente:	SKYEPS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG8:	Cliente:	SKYEPS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG9:	Cliente:	OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	29 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG10:	Cliente:	OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	26 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG11:	Cliente:	RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

TAG12:	Cliente:	RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos: Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado	
Observaciones:	OK	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: Neftalí López