



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Texmegas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 26-Aug-2015 25-Nov-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Pablo Barba Perez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG1: | PCV-01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 365 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG2: | | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 300 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG3: | | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 365 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG4: | | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 290 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TAG5: | | Cliente: | GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TAG6: | | Cliente: | GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 27 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | | |
| Observaciones: | Ninguna | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 01-Mar-2016
 Fecha de aprobación: 03-Mar-2016
 Elaborado por: Pablo Barba Perez
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Texmegas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 26-Aug-2015 25-Nov-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Pablo Barba Perez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG7: | Cliente: | SKYEPS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG8: | Cliente: | SKYEPS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 42 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG9: | Cliente: | OXIQUIMICA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 29 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG10: | Cliente: | OXIQUIMICA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 26 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG11: | Cliente: | RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| TAG12: | Cliente: | RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 42 psig | Placa de datos: Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: CORRECTO |
| Estado fisico: | En buen estado | |
| Observaciones: | Ninguna | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 01-Mar-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López