



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2014 25-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** 1 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG2:** 2 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG3:** 3 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG4:** 4 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2014 25-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** 1 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

**TAG6:** 2 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

**TAG7:** 1 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

**TAG8:** 2 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 08-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2014 25-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** 1 **OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG10:** 2 **OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG11:** 1 **RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

**TAG12:** 2 **RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: Ninguna.

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López