



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: 1 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG2: 2 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG3: 3 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG4: 4 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: 1 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG6: 2 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG7: 1 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG8: 2 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: 1 **OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG10: 2 **OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG11: 1 **RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

TAG12: 2 **RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: El regulador sello correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López