



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-May-2015 25-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: 01 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG2: 02 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG3: 03 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 365 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG4: 04 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-May-2015 25-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: 01 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG6: 02 **GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG7: 01 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

TAG8: 02 **SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.

Estado fisico: Adecuado.

Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-May-2015 25-Aug-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: 01 OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.
 Estado fisico: Adecuado.
 Observaciones: Ninguna.

TAG10: 02 OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.
 Estado fisico: Adecuado.
 Observaciones: Ninguna.

TAG11: 01 RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.
 Estado fisico: Adecuado.
 Observaciones: Ninguna.

TAG12: 02 RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: En buen estado.
 Estado fisico: Adecuado.
 Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2015
 Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López