



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Aug-2014 25-Feb-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: Fluke
 Fecha de calibración: 22/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: ELC 0425/14

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Apr-2015
 Fecha de aprobación: 17-Apr-2015
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Aug-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
Ubicación: Adentro de interconexion
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 2
Ubicación: Despues de la interconexion.
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 3
Ubicación: Antes de cruzar el libramiento.
 VCC-CSE (volts): -1.39
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 4
Ubicación: Despues de cruzar el libramiento.
 VCC-CSE (volts): -1.36
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 5
Ubicación: Antes de llegar a ILG
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 6
Ubicación: Adentro de ILG
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 7
Ubicación: Adentro de Skyeps sm
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 8
Ubicación: Adentro de Global
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 9
Ubicación: Afuera de la caseta de Oxiquimica.
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna-----



Numero: 10
Ubicación: Afuera de Tex Morales.
 VCC-CSE (volts): -1.33
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: <u>16-Apr-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación: <u>17-Apr-2015</u>
			Elaborado por: <u>Edgar Fernández</u>
			Aprobado por: <u>Neftalí López</u>




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Aug-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
 Ubicación: Antes de cruzar las vías.
 VCC-CSE (volts): -1.33
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna---



Numero: 12
 Ubicación: Despues del cruce de camino, afuera de rassini
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna---



Numero: 13
 Ubicación: Afuera de la caseta de Rassini.
 VCC-CSE (volts): -1.62
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
Ninguna--



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	16-Apr-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	17-Apr-2015
			Elaborado por:	Edgar Fernández
			Aprobado por:	Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Aug-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
INTERCONEXION	Junta mi carta 3	No aplica.	No se detecto continuidad.
GLOBALDENIM	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
GLOBALDENIM	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
GLOBALDENIM	Junta mi carta 2" clase 150	No aplica.	No se detecto continuidad.
SKYEPS SM	Junta mi carta 3" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
SKYEPS SM	Junta mi carta 3" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
SKYEPS SM	Junta mi carta 6" clase 150	No aplica.	No se detecto continuidad.
SKYEPS SM	Junta mi carta 6" clase 150	No aplica.	No se detecto continuidad.
OXIQUIMICA	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
OXIQUIMICA	Junta mi carta 2" clase 150	No aplica.	No se detecto continuidad.
RASSINI	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
RASSINI	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.
RASSINI	Junta mi carta 2" clase 300	No aplica.	No se detecto continuidad.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	16-Apr-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	17-Apr-2015
			Elaborado por:	Edgar Fernández
			Aprobado por:	Neftalí López