



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>26-Ago-2014 al 25-Nov-2014</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-072-000-M3-63</u>	RO-VS-01

Estación: [072-000] Interconexión	Cliente: INTERCONEXIÓN
--	-------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	G2603-1919G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 02	G2603-1919G92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 03	G2603-1919G93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 04	G2603-1919G94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 05	G2603-1919G95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 06	G2603-1919G96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 07	G2603-1919G96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 08	G2603-1919G96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 09	G2605-1919G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 10	G2306-1912G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 11	G2603-1919G96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 12	G2605-1919G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 13	G2605-1919G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.

Estación: [072-007] Oxiquimica	Cliente: OXIQUMICA, S.A. DE C.V.
---	---

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-01	1503212AM2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB-02	1503212AM2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB-03	1503212AM2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB-04	1503212AM2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB-05	1503212AM2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>26-Ago-2014 al 25-Nov-2014</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-072-000-M3-63</u>	RO-VS-01

Estación: [072-085] Rassini **Cliente: RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
VB-01	G233011822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-02	G233011822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-03	G233011822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-04	G233011822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-05	G233011822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-06	G2305-1822G90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-07	G2305-1822G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-08	G2306-1922G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	

Estación: [072-086] SKYEPS **Cliente: SKYEPS, S.A. DE C.V.**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello		Observaciones
VB-01	G2303-1822G01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-02	G2303-1822G01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-03	G2303-1822G01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-04	G2303-1822G01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-05	E2307-1922G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-06	G2303-1822G01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-07	E2307-1922G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	
VB-08	E1724-1922G91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizadopor: Neftalí López



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>26-Ago-2014 al 25-Nov-2014</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-072-000-M3-63</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[072-263] Global</u>	Cliente: <u>GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.</u>
--	---

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 02	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 03	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 04	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 05	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 06	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 07	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 08	1503212AM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizadopor: Neftalí López