



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I. PERIODO: 05-Jun-2016 04-Sep-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En Buen estado
 Sistema de tierras En Buen Estado
 Bardas y puertas En Buen Estado
 Pintura de tubería En Buen Estado
 Paneles solares Limpios y en buen estado
 Soportería En Buen Estado
 Manómetros En Buen Estado
 Área en general Limpia y en orden



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-09-30
 Proximo llenado 2016-09-30
 Capacidad: 6
 Observaciones:
Buen estado

Usuario: GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buen Estado
 Bardas y puertas En Buen Estado
 Pintura de tubería En Buen Estado
 Paneles solares Limpios y en buen estado
 Soportería En Buen Estado
 Manómetros En Buen Estado
 Área en general Limpia y en orden



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-09-30
 Proximo llenado 2016-09-30
 Capacidad: 6
 Observaciones:
Buen estado

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Oct-2016
Fecha de aprobación: 28-Oct-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	<u>GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.</u>	PERIODO:	<u>05-Jun-2016</u> <u>04-Sep-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-003

Usuario: PCP DEL SURESTE

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buen Estado</u>
Bardas y puertas	<u>En Buen Estado</u>
Pintura de tubería	<u>En Buen Estado</u>
Paneles solares	<u>Limpios y en buen estado</u>
Soportería	<u>En Buen Estado</u>
Manómetros	<u>En Buen Estado</u>
Área en general	<u>Limpia y en orden</u>



Extintores:

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2015-09-30</u>
Proximo llenado	<u>2016-09-30</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>En buen estado</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Oct-2016

Fecha de aprobación: 28-Oct-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez