



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Jun-2016 04-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV-600	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	sin problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG2:	PRV-601	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG3:	PRV-602	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG4:	PRV-603	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG5:	PRV-604	Cliente:	GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG6:	PRV-605	Cliente:	GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: 19-Oct-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.</u>	PERIODO:	<u>05-Jun-2016 04-Sep-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG7:	<u>PRV-606</u>	Cliente:	<u>PCP DEL SURESTE</u>
Punto de ajuste:	<u>30 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>Correcto</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Opera correctamente</u>		

TAG8:	<u>PRV-607</u>	Cliente:	<u>PCP DEL SURESTE</u>
Punto de ajuste:	<u>30 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>Correcto</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Opera correctamente</u>		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: 19-Oct-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez