



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Dec-2015 04-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV-600	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	sin problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG2:	PRV-601	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG3:	PRV-602	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG4:	PRV-603	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG5:	PRV-604	Cliente:	GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG6:	PRV-605	Cliente:	GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016

Fecha de aprobación: 08-Apr-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez