



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I. PERIODO: 05-Dec-2015 04-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: Fluke 336
 Fecha de calibración: 26/07/2015 03:58:00p.m.
 Certificado de calibración: 11690344:1437062037

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Dec-2015
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Dec-2015 04-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007


Numero: 1
 Ubicación: Interior Interconexion Gis
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
correcto--



Numero: 2
 Ubicación: Interior Interconexion Gis
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
correcto--



Numero: 3
 Ubicación: Interior interconexion Gis
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
correcto--



Numero: 4
 Ubicación: Km 0+152.40
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
Correcto--



Numero: 5
 Ubicación: Km 1+003.20
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
Correcto--



Numero: 6
 Ubicación: Km 1+379.89 Antes vias
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
Correcto--



Numero: 7
 Ubicación: Km 1+420.70 Pasando vias
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
Correcto--



Numero: 8
 Ubicación: Km 2+099.15
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.70
 Observaciones:
correcto--



Numero: 9
 Ubicación: EMR Gpm Km 3+100.00
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
Correcto--



Numero: 10
 Ubicación: Km 0+991.99 Tramo PCP
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
Correcto--



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Dec-2015
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Dec-2015 04-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
 Ubicación: Km 1+992.02
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
Correcto-



Numero: 12
 Ubicación: EMR PCP Km 2+376.40
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
correcto-



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion GIS	Junta mi carta		Sin Continuidad
EMR Gpm	Junta mi carta		Sin Continuidad
EMR Pcp	Juntas mi carta		Sin Continuidad
Antes Vias Tramo Inter-Gpm		Venteos	Correcto
Despues Vias Tramo Inter-Gpm		Venteos	Correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: <u>11-Dec-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación: _____
			Elaborado por: <u>Armando Ismael Chan Martinez</u>
			Aprobado por: <u>Rolando Velazquez Ramirez</u>