



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.</u>	PERIODO:	<u>05-Jun-2015 04-Jun-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Gpm

Modelo: 91-43F5IV0601T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:

Correcto



Usuario: Interconexion

Modelo: 91-43F5IV1301

Punto de ajuste en placa: 385 psig

Punto de ajuste encontrado: 387 psig

Observaciones:

Correcto



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 05-Jun-2015

Fecha de aprobación: 28-Jun-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez