



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	Periodo: 05-Sep-2015 al 04-Dec-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-338-000-M3-2	RO-VS-01

Estación: [338-305-000] Interconexion **Cliente: INTERCONEXIÓN**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-600	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-601	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-602	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-603	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-604	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-605	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-606	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-607	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-608	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-609	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-610	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-611	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-612	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente

Estación: [338-305-336] GPM **Cliente: GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. D**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-613	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-614	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-615	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-616	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VB-617	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operan correctamente
VS-618	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Maneral en la unidad

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2015
Fecha de aprobación: 21-Sep-2015
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez