



SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	José Antonio Mota	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CELFIMEX USUARIO

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No existe
Sistema de tierras	Trabajando correctamente
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	No Aplica
Sopotería	En buen estado
Manómetros	Se cambiaron por nuevos en Enero 2013
Área en general	Limpia



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:
Se mantiene limpia la estación y con accesos visibles y en buen estado

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Trabajando correctamente
Sistema de tierras	Trabajando correctamente
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Limpios y trabajando correctamente (Volts Aprox. 14V)
Sopotería	Trabajando correctamente
Manómetros	Se cambiaron por nuevos en Enero 2013
Área en general	Limpia y con accesos visibles



Extintores:

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:
En general la estación esta limpia y en buen estado

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/02/2013 06:35:04p.m.
Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:54:36p.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Nefalí López