



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": USUARIO CELFIMEX

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.4000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 148.0000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0200000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

El Odorizante se vigila cada semana, para controlar el goteo, ya que el consumo en estos meses es variable por los paros programados que tiene la planta.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2012 12:09:07p.m.  
 Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:38:49a.m.  
 Elaborado por: José Antonio Mota  
 Aprobado por: Nefalí López