



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CELFIMEX PLANTA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 8.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 148.0500000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0500000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

EL 24 DE SEPTIEMBRE, SE CARGARON 25 GALONES, POR LO QUE SE QUEDO CON 47 GALONES

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/10/2012 03:32:29p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/11/2012 10:59:47a.m.  
 Elaborado por: José Antonio Mota  
 Aprobado por: Nefalí López