



SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CELFIMEX USUARIO

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 6.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 121.4000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0500000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se agrego Mercaptano en Septiembre y a Enero de 2013, queda con 44 galones

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/02/2013 04:18:28p.m.
 Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:54:44p.m.
 Elaborado por: José Antonio Mota
 Aprobado por: Nefalí López