



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario CELFIMEX

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 12.0300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0800000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

En buenas condiciones.

---



---



---

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/01/2014 11:48:21a.m.  
 Fecha de aprobación: 09/01/2014 03:16:42p.m.  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Nefalí López