



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario CELFIMEX

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.190000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.080000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se encuentra en buenas condiciones.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/01/2014 11:45:42a.m.

Fecha de aprobación: 09/01/2014 03:17:54p.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Nefalí López