



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2013	03-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario CELFIMEX.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 16.11

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.06

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se instalaron nuevas señales de entrada y salida.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,296

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López